



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: [gurk@gukomi.ru](mailto:gurk@gukomi.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкар**

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: [21\\_ogpn@mail.ru](mailto:21_ogpn@mail.ru)

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 305/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»*

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты и (или) территории земельного участка)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г.Сыктывкара по пожарному надзору от «28» апреля 2021 года №305, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 30 мин. «12» мая 2021 года по 00 ч. 00 мин. «8» июня 2021 года проведена проверка, которую провёл:

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Иевлев Александр Владимирович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

В отношении: *Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9»*

По адресу(ам): Республика Коми, г. Сыктывкар, *п.г.т. Краснозатонский, ул. Белинского, д. 15*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

*Директором МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» Рожковым Андреем Алексеевичем*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативно правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Руководитель организации не обеспечил проведение обработки огнезащитным составом покрытия деревянных конструкций чердачного помещения	п. 13 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.06.2022	

2.	Руководитель организации не организовал проведение проверок внутреннего противопожарного водопровода в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.06.2022	
3.	На объекте защиты отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в который необходимо вносить следующие сведения: - информация о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности; - информация о проведении работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений; - информация обслуживания и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, не реже 2 раз в год (весной и осенью); - информация по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения; - информация учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	п.30, п.43, п.48, п.50, п.54, п.60 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479)	01.06.2022	
4.	Дверь эвакуационного выхода, ведущая из вестибюля 1-го этажа в тамбур не оборудована запором, обеспечивающим возможность свободного открывания её изнутри без ключа.	ч. 1, ст.89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.26 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).	01.06.2022	
5.	Дверь эвакуационного выхода, ведущая из тамбура непосредственно наружу не оборудована запором, обеспечивающим возможность свободного открывания её изнутри без ключа.	ч. 1, ст.89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.26 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).	01.06.2022	
6.	Дверь эвакуационного выхода, ведущая из общего коридора 1-го этажа (Помещение № 35 по паспорту БТИ) в тамбур не оборудована запором, обеспечивающим возможность свободного открывания её изнутри без ключа.	ч. 1, ст.89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.26 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).	01.06.2022	
7.	Дверь эвакуационного выхода, ведущая из	ч.1, ст.89 ФЗ-123	01.06.2022	

	общей лестничной клетки (помещение № 9 по паспорту БТИ) непосредственно наружу, не оборудована запором, обеспечивающим возможность свободного открывания её изнутри без ключа.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.26 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479).		
8.	Не обеспечено обучение руководителя пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации	п. 26 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), п.31 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утв. Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645)	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Иевлев Александр Владимирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«8» июня 2021 года

Предписание для исполнения получил (а):

  
(подпись)

*Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»  
Рожков Андрей Алексеевич*

(должность, фамилия, инициалы)

«8» июня 2021 года

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти, уполномоченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица-правообладателя, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.